

**Gefährdungsbeurteilung - 2.6 Sanitärräume**

<b>Raum:</b>	
<b>Erstellt durch:</b>	
<b>Datum:</b>	

<b>Prioritätsstufen:</b>	gering	<b>1</b>	Maßnahmen sind nicht erforderlich
	mittel	<b>2</b>	Maßnahmen sind angezeigt
	hoch	<b>3</b>	Maßnahmen sind durchzuführen

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage (nicht abschließend)	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
1	Sind die Vorräume mit Handwaschbecken, Seifenspendern und hygienischen Trockenmöglichkeiten sowie mit bruchsicheren Spiegeln ausgerüstet?	ASR A 4.1 Sanitärräume; DGUV Vorschrift 81, § 7									
2	Sind die Fußböden mit rutsch hemmenden Belägen ausgeführt: - Toiletten, Waschräume Bewertungsgruppe R 10, barfuß begangene Nassbereiche, z. B. Duschräume Bewertungsgruppe B / Umkleieräume A?	DGUV Regel 108-003, DGUV Information 207-006									
3	Werden nur geeignete Desinfektions- und Reinigungsmittel verwendet, damit die rutschhemmenden Eigenschaften der Bodenbeläge erhalten bleiben (bei Vertragsabschluss beachten)?	Abschn 5.1 DGUV Regel 108-003									
4	Werden Wasseransammlungen in Verkehrsbereichen vermieden (ausreichendes Bodengefälle, Bodenabläufe)?	Abschn.6 ASR A 1.5/1,2 Fußböden									
5	Sind Aufkantungen in Duschen vermieden?	§ 5(2) DGUV Vorschrift 81									
6	Sind Sanitärräume ausreichend beleuchtet und belüftbar?	ASR A 4.1 Sanitärräume									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage (nicht abschließend)	ja	nein	Handlungs- bedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
7	Entspricht das Behinderten-WC DIN 18040-1? Beachte: - die Tür öffnet nach außen und ist mind. 90 cm breit, - Bewegungsfläche mind. 150 cm x 150 cm, - WC-Sitzhöhe 46 - 48 cm, - Waschtischhöhe max. 80 cm, unterfahrbar - WC mit klappbaren Haltegriffe beidseits, - Anlehnmöglichkeit 55 cm hinter Vorderkante WC, - Spülung beidseitig mit Hand oder Arm zu betätigen, - Waschtisch mit Einhebel- oder berührungsloser Armatur, - Notrufanlage so konzipiert, dass Notruf jederzeit wahrgenommen werden kann.	DIN 18040-1									
	<i>Eingabe eigener Abfragen möglich</i>										