

Gefährdungsbeurteilung - 3.1 Unterrichtsräume allgemein

Raum:	
Erstellt durch:	
Datum:	

Prioritätsstufen:	gering	1	Maßnahmen sind nicht erforderlich
	mittel	2	Maßnahmen sind angezeigt
	hoch	3	Maßnahmen sind durchzuführen

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
1	Stehen grundlegende Schriften zur Verfügung? (z.B. DGUV Vorschrift 81 Schulen, Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht - RiSU, DGUV Regel 102-601 Branche Schule)	DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention § 12									
2	Stehen für den Unterrichtsraum mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu notwendigen Treppenträumen zur Verfügung?	Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR § 3 ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge									
3	Betragen erforderliche Hauptgangbreiten mindestens 1 m? (Bei einem belegten Raum keine Verengung durch Schultaschen, Rucksäcke etc.)	ASR A1.8 Verkehrswege ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge									
4	Sind Stolperstellen z.B. Schwellen, Einzelstufen oder andere Höhenunterschiede vorhanden? (Höhenunterschiede mehr als 4 mm gelten als Stolperstelle.)	DGUV Vorschrift 81 Schulen § 5 ASR A1.5 Fußböden ASR A1.7 Türen und Tore									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
5	Stehen alters-/körpermaßgerechte Schülertische und Stühle zur Verfügung? (Anpassung mindestens halbjährlich)	DGUV Vorschrift 81 Schulen § 11 (4) DGUV Information 202-090 Klasse(n) – Räume für Schulen DGUV Regel 102-601 Branche Schule									
6	Haben Mobiliar und Einbauteile abgerundete Ecken (zugängliche Kanten müssen bis in 2 m Höhe mit mind. 2 mm Radius gerundet oder gefast sein)?	DGUV Vorschrift 81 Schulen § 11 (1)									
7	Sind Einrichtungsgegenstände wie z.B. Schränke und Regale sicher aufgestellt und gegen Umkippen gesichert? (Sind Ablagehöhen von mehr als 1,80 m notwendig werden geeignete Aufstiegshilfen empfohlen.)	DGUV Vorschrift 81 Schulen § 11 (2) DGUV Information 208-061 Lagereinrichtungen und Ladungsträger DGUV Information 215-410 Bildschirm- und Büroarbeitsplätze									
8	Werden Aufstiegshilfen regelmäßig durch befähigte Personen geprüft? (Empfehlung mind. 1x jährlich, Prüfnachweis)	BetrSichV DGUV Information 208-016 Die Verwendung von Leitern und Tritten									
9	Sind die Wandbefestigungen für Klapp-Schiebetafeln in Ordnung und lässt sich die Wandtafel leicht und sicher handhaben?	DGUV Vorschrift 81 Schulen § 11 (3) DGUV Information 202-021 Sichere Schultafeln									
10	Sind mobile Tafeln, Kartenständer o. Ä. ausreichend kippsicher und durch zusätzliche Vorrichtungen gegen mutwilliges Kippen gesichert?	DGUV Information 202-021 Sichere Schultafeln DGUV Regel 102-601 Branche Schule									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
11	Werden installierte Tafelsysteme regelmäßig durch eine befähigte Person mechanisch überprüft? (Empfehlung mindestens jährlich)	BetrSichV § 14 DGUV Regel 102-601 Branche Schule DGUV Information 202-021 Sichere Schultafeln									
12	Werden Elektrische Anlagen und Betriebsmittel z.B. interaktive Tafelsysteme regelmäßig auf elektrische Sicherheit geprüft? (Prüfplakete)	DGUV Regel 102-601 Branche Schule Pkt. 4.3 DGUV Vorschrift 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel									
13	Sind genügend Steckdosen vorhanden? (Vermeidung von Verlängerungsleitungen und Mehrfachsteckdosen)	DGUV Vorschrift 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel BetrSichV § 9									
14	Bestehen Verglasungen bis in 2 m Höhe aus Sicherheitsglas oder sind diese ausreichend abgeschirmt?	DGUV Vorschrift 81 Schulen § 7 DGUV Information 202-087 Mehr Sicherheit bei Glasbruch									
15	Ist der Unterrichtsraum ausreichend mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet (mind. 300 lx, Fachräume 500 lx)?	ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung DGUV Information 202-090 Klasse(n) – Räume für Schulen									
16	Ist die Beleuchtung gleichmäßig und blendfrei? (Keine Reflexionen auf Tafelsysteme und Bildschirme)	ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung DGUV Information 202-090 Klasse(n) – Räume für Schulen									
17	Werden regelmäßig digitale Medien im Unterricht genutzt? (Aufstellhilfen für Tablets zur Verfügung stellen, Tische möglichst 90° zur Fensterfront aufstellen, Ausgleichübungen und Augenentspannung machen)	DGUV Information 202-112 Sicheres und gesundes Arbeiten mit digitalen Medien in der Schule									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
18	Haben Fenster, wenn erforderlich, einen wirksamen Blend- und Sonnenschutz?	ASR A3.5 Raumtemperatur DGUV Information 202-090 Klasse(n) – Räume für Schulen									
19	Wird durch regelmäßiges Lüften für eine gute Luftqualität gesorgt? (z.B. 3 bis 5 min Stoß- oder Querlüftung vor Unterrichtsbeginn, nach 20 bis 30 min erneut lüften)	ASR A3.6 Lüftung DGUV Information 202-090 Klasse(n) – Räume für Schulen									
20	Wird der Raum als laut und hallig empfunden?	ASR A3.7 Lärm DIN 18041 Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen Räumen									
21	Stehen für im Unterrichtsraum vorhandene Arbeitsmittel Betriebsanweisungen zur Verfügung?	BetrSichV § 12									
	<i>Eingabe eigener Abfragen möglich</i>										