

**Gefährdungsbeurteilung - 4.3 Schulhallenbad**

<b>Raum:</b>	
<b>Erstellt durch:</b>	
<b>Datum:</b>	

<b>Prioritätsstufen:</b>	gering	<b>1</b>	Maßnahmen sind nicht erforderlich
	mittel	<b>2</b>	Maßnahmen sind angezeigt
	hoch	<b>3</b>	Maßnahmen sind durchzuführen

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
1	Sind Verkehrswege ausreichend breit und nicht durch Einrichtungen, Sport- und Spielgeräte o. A. eingeengt? Beachte: ordnungsgemäße Aufbewahrung Sport- und Spielgeräte	Abschn. 4.1.1 DGUV Regel 107-001 ASR A1.8									
2	Sind Fußböden rutschhemmend, trittsicher und entsprechen sie den Bewertungsgruppen: Umkleieräume, Barfußgänge weitgehend trocken - A, übrige Barfußgänge, Duschräume - B, Beckenumgänge - B, ins Wasser führende Treppen, Durchschreitebecken - C?	§ 5 DGUV Vorschrift 81 DGUV Regel 107-001 DGUV Information 207-006									
3	Werden Stolperstellen und Wasseransammlungen in Verkehrsbereichen vermieden? Beachte: defekte Wassereinläufe sofort instandsetzen	Abschn. 4.1.1 DGUV Regel 107-001									
4	Werden die Fußböden sachgerecht gereinigt?	DGUV Regel 108-003									
5	Sind die Unterkanten der Türen so gestaltet, dass Fußverletzungen vermieden werden (z. B. abgerundet, elastische Profile, genügend Freiraum)?	Abschn. 4.1.4 DGUV Regel 107-001									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungs- bedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
6	Sind Wände, Stützen, Einrichtungen nicht scharfkantig (Kanten bis in 2 m Höhe mit mind. 2 mm Radius gerundet oder gefast)?	§§ 6, 11 DGUV Vorschrift 81									
7	Ist die Kennzeichnung der Wassertiefe und ggf. das Springverbot in unmittelbarer Nähe des Beckenrandes deutlich erkennbar?	Abschn. 4.2.5 DGUV Regel 107-001									
8	Sind Beckenausstiege in ausreichender Anzahl vorhanden und sicher begehbar? Beachte: Die Vorderkanten der Stufen von ins Wasser führenden Treppen müssen farblich markiert sein.	Abschn. 4.2.3 DGUV Regel 107-001									
9	Sind im Becken geeignete Festhaltungsmöglichkeiten vorhanden?	Abschn. 4.2.2 DGUV Regel 107-001									
10	Sind Einrichtungen und Einbauten (z. B. vorgehängte Beckenleitern) unter der Wasseroberfläche so angeordnet oder gekennzeichnet, dass Verletzungen vermieden werden? Beachte: Kanten gerundet	Abschn. 4.2.4 DGUV Regel 107-001									
11	Sind Öffnungen im Beckenbereich nicht breiter als 8 mm (einschl. Abdeckungen von Zu- und Abläufen)? Beachte: Beckenböden müssen eben und ohne stufenförmige Übergänge ausgeführt sein.	Abschn. 4.2.1 DGUV Regel 107-001									
12	Sind Handläufe, Geländer und Absturzsicherungen sicher ausgeführt (z. B. ohne freie Enden)?	Abschn. 4.1.5 DGUV Regel 107-001									
13	Bestehen Verglasungen gemessen von der Standfläche bis in 2 m Höhe aus Sicherheitsglas oder Materialien mit gleichwertigen Eigenschaften oder ist der Zugang erschwert?	§ 7 DGUV Vorschrift 81									
14	Sind Rettungsgeräte (Stangen, Ringe) vorhanden und griffbereit?	Abschn. 4.2.6 DGUV Regel 107-001									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
15	Werden elektrische Anlagen und Betriebsmittel regelmäßig überprüft? Beachte: Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (z. B. Beckenbodenreiniger, Haartrockner) mind. halbjährlich	§ 5 DGUV Vorschrift 4									
16	Ist gewährleistet, dass sich keine Steckdosen innerhalb der Bereiche Becken und 2 m seitlich vom Becken bzw. 2,5 m über dem Becken befinden (Ausnahme kleine Schwimmbäder)?	DIN VDE 0100-702									
17	Werden Hubböden bestimmungsgemäß betrieben und mind. jährlich durch einen Sachkundigen überprüft (Prüfnachweis)?	Abschn. 4.2.8, 5.11.7.3 DGUV Regel 107-001									
18	Sind Anlagen der Wasseraufbereitung gegen unbefugten Zutritt gesichert?	Abschn. 4.4.1 DGUV Regel 107-001									
19	Erfolgt die Lagerung der Chemikalien in verschließbaren Räumen?	Abschn. 4.4 DGUV Regel 107-001									
20	Ist der Technikbereich sicher begehbar und sind Wartungsarbeiten gefahrungsfrei durchführbar? Beachte: vorhandene Einengungen kennzeichnen, ausreichende Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung.	Abschn. 4.4.1 ff. DGUV Regel 107-001 Abschn. 4.1.9 DGUV Regel 107-001									
21	Werden die Chlorungsanlagen regelmäßig durch befähigte Personen geprüft (Prüfnachweis), z. B.- Chlorungssanlage jährlich,- Dichtigkeitsprüfung flexibler gasführender Verbindungsleitungen und Anschlüsse sowie der Wassersprühanlage und des Chlorgaswarngerätes mind. alle 6 Monate?	Abschn. 7 DGUV Regel 107-001									

Nr.	Mögliche Gefährdungen/Belastungen	Schutzziel / Rechtsgrundlage	ja	nein	Handlungsbedarf?		Maßnahmen/Festlegungen	Priorität	Verantwortlich	Termin	Nachkontrolle
					nein	ja					
22	Stehen für den Umgang mit Chemikalien geeignete PSA zur Verfügung und werden diese genutzt?	Abschn. 5.14 DGUV Regel 107-001 GefStoffV									
23	Sind Betriebsanweisungen vorhanden?	Abschn. 5.3 DGUV Regel 107-001, GefStoffV									
24	Werden Beschäftigte regelmäßig unterwiesen, z.B. über Bedienanweisungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, für den Umgang mit Beckenbodenreinigern, Reinigungs-/Feuchtarbeiten?	§ 4 DGUV Vorschrift 1, Abschn. 5.2 DGUV Regel 107-001, GefStoffV, TRGS 531									
25	Existiert eine Bade- oder Benutzerordnung?										
26	Ist für den Notfall Erste-Hilfe-Material verfügbar, ein Ersthelfer vorhanden und ein Notruf absetzbar?	§ 28 DGUV Vorschrift 81									
27	Ist die Alarmierung der Nutzer jederzeit gewährleistet? Beachte: Vorsorge für schnelles Verlassen der Kinder in Badebekleidung (auch im Winter) treffen, z. B. Bereithalten von Decken am Ausgang.	ASR A 2.3									
28	Wird die Evakuierung mindestens einmal jährlich geübt?	§ 4 DGUV Vorschrift 1									
29	Werden Uhren, Schmuckstücke o. ä. Gegenstände vor Unterrichtsbeginn abgelegt?	DGUV Information 202-048									
30	Haben die Schwimmunterricht erteilenden Lehrer eine Lehrbefähigung und sind sie mit Rettungsmaßnahmen vertraut?	§ 7 DGUV Vorschrift 1									
	<i>Eingabe eigener Abfragen möglich</i>										